

2
210

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ
(ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU)

Rapor Tarihi : / /2024
Konusu : Fosseptik

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
GİRESUN

İlimiz İlçelerimiz ve Köylerimizde fosseptik çukurlarının dere ve obuzlara dolayısı ile su kaynaklarına karıştığı ne gibi çalışmaların yapılabileceği ile ilgili önerge komisyonumuza havale edilmiştir.

RAPOR:

İdaremiz Plan ve Proje Müdürlüğünce konu incelenmiş olup, İlçe köylerimizin topografik yapısı ve yerleşim alanının dağınık olması nedeniyle kanalizasyon ve fosseptik projesi uygulamada teknik ve ekonomik yönden uygun görülmemektedir. Hanelerin komşu hudutlara mesafe bırakacak şekilde, toprağın suyu çekme durumuna göre sızdırmalı veya sızdırmazsız ferdi fosseptiklerde atıksularını depolamaları, dolması halinde vidanjör ile çektilererek temizliğinin yapılması kontrollü ve ekonomik olacaktır. Kanalizasyon projesinin uygulaması mümkün olan köylerimizde ise 50 metre mesafe olacak şekilde muayene bacası kullanılması, atıksuların merkezi fosseptikte depolama yapılması gerekmektedir.

İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.


Erol TÜRKMEN
Komisyon Başkanı



Aydın CEBECİ
Başkan Yrd.



Yakup URTAÇ
Sözcü



Özgür KARAOSMAN

Üye


Mustafa ÇAKIN

Üye
